

STATEMENT

Attestato n. / Statement n.:
10000305355-Assessment Services-DNV GL-ITA

Data Emissione / Initial date:
21 maggio 2021

Si attesta che /
This is to state that

SISPI - SISTEMA PALERMO INNOVAZIONE S.p.A.

Per il / For the Data Center c/o: Via Ammiraglio S. Denti di Piraino, 7 - 90142 Palermo

così come risultante dalle attività di verifica ultimate in data 15 Maggio 2023, è stata trovata in accordo ai requisiti della norma /
as resulting from the verification activities completed on the 15th of May 2023, have been found in accordance to the requirements of the standard:

EN50600 - Availability Class 3

Reference standard:

EN 50600-1: 2019 General concepts for design and specification
EN 50600-2-1: 2021 Building construction
EN 50600-2-2: 2019 Power distribution
EN 50600-2-3: 2019 Environmental control
EN 50600-2-4: 2015 Telecommunications cabling infrastructure
EN 50600-2-5: 2021 Security systems

I dettagli delle attività sono riportati all'interno del/i documento/i "PRJN-166471-2019-MS-ITA-ASRP-20230515 rev.0"/ PRJN-166471-2019-MS-ITA-NBK-20230515 rev.0
Details can be found on DNV report "PRJN-166471-2019-MS-ITA-ASRP-20230515 rev.07 PRJN-166471-2019-MS-ITA-NBK-20230515 rev.0".

L'Attestato di Conformità rimarrà valido per tre anni purché siano effettuate le attività di sorveglianza previste, con periodicità annuale, entro il primo e il secondo anno dalla data di audit iniziale. Alla fine del terzo anno il Data Center in questione dovrà essere sottoposto ad una attività di riesame per mantenere la validità dell'attestato per il triennio successivo /
EN 50600 standard statement is valid for 3 years as long as, by the end of year-1 and year-2, the data center should undergo a surveillance audit. By the end of year-3, the data center must undergo a recertification audit to keep its statement valid.

Luogo e data:
Vimercate, 07 dicembre 2023

Per l'Organismo di Certificazione



Maurizio Bellina
Management Representative